0.1	KOMUNIKACJA
3,30 m²	linoleum
0.2	WC
2,40 m²	pos. betonowa
0.3	NATRYSK
1,70 m²	pos. betonowa
0.4	POM. SOCJALNE
7,25 m²	linoleum
0.5	POM. TECHNICZNE
9,75 m²	linoleum
0.6	POMPOWNIA (POZIOM 0)
11,60 m²	
0.7	KOMORA KRAT (POZIOM 0)
5,05 m²	pos. betonowa



LEGENDA:

rury systemowe ze stali nierdzewnej ze szwem, kolor srebrny. Stosowane do instalacji wody pitnej

1- elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 18kW, prąd 3x26A, 400V, 3~

Wi1 istniejący piony wody zimnej do wymiany

Ki1 istniejący piony kanalizacji sanitarnej do wymiany

UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większe.

Instalację wody zimnej należy prowadzić pod stropem pomieszczenia

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	inż. Artur Marciniak	upr.nr ZAP/0226/PWOS/10	09.2015	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Dawid Wachowiec	upr.nr ZAP/0107/PWOS/09		

Koncept
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
police

Tytuł proj.:

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY TARTACZNEJ

Nr, nazwa i adres obiektu :

dz. nr 115/12, obręb 196 Dąbie

Format : -

Skala : 1:50

Nazwa rys.:

RZUT PRZYZIEMIA - WEW. INST. WOD-KAN

B-03717

Nr rys. : S2