

–1.1	POMPOWNIA –1
20,65 m^2	pos. betonowa
–1.2	POM. TECHNOLOGICZNE 1
14,15 m^2	pos. betonowa
–1.3	POM. TECHNOLOGICZNE 2
7,75 m^2	pos. betonowa

LEGENDA:

———	rury systemowe ze stali nierdzewnej ze szwem, kolor srebrny. Stosowane do instalacji wody pitnej
PVC160 — i=1,5% —	projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej prowadzona pod stropem
1	proj. zawór odcinający dn50
Wi1	istniejący piony wody zimnej do wymiany
Ki1	istniejący piony kanalizacji sanitarnej do wymiany

UWAGI

Instalację wody zimnej i kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod stropem pomieszczenia

Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%.
Wszystkie podejścia kanalizacyjne do przyborów powyżej poziomu posadzki wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać, jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody
Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a przewodem wypełnić certyfikowaną masą ognioodporną.

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	inż. Artur Marciniak	upr.nr ZAP/0226/PWOS/10	09.2015	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Dawid Wachowiec	upr.nr ZAP/0107/PWOS/09		

Koncept
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
police

Tytuł proj.:

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY TARTACZNEJ

Nr, nazwa i adres obiektu :

dz. nr 115/12, obręb 196 Dąbie

Format : -

Skala : 1:50

Nazwa rys.:

RZUT POZIOMU (-1) - WEW. INST. WOD-KAN

B-03717

Nr rys. : S1