

GKC/0910/31/24



Załącznik nr 2

Strona 1 z (4)

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.14.102.1.2024

Szczecin, dnia 10.10.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

[redacted], Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.057.2.34.2024

[redacted], Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.057.2.29.2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych) zgodnie z rocznym upoważnieniem do kontroli z dnia 04.02.2024 r. Nr HK.9020.14.2.2024

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.- (RODO) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym:

- 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Goliśa 10

71-682 szczecin

tel. 091 4221261; fax: 091 4221258; e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Produkcji Wody „Pilchowo”/ul. Wodociągowa 5, Szczecin/ tel. 091 4221261; fax: 091 4221258; e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl/pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Maksymiliana Goliśa 10

71-682 szczecin

Tel. 091 4221261; fax: 091 4221258; e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8512624854/811931430/3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Patrycja Wolińska – Bartkiewicz/Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
[REDAKOWANE]
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.09.2024 r. godz. 13:00
10.10.2024 r. godz. 10:00 (w siedzibie PSSE)
10.10.2024 r. godz. 14:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 30.08.2024 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -----
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 27.09.2024 r. godz. 14:30
10.10.2024 r. godz. 12:30 (w siedzibie PSSE)
10.10.2024 r. godz. 15:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie wymagań higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych, w tym dotyczących utrzymania należytego stanu pomieszczeń i urządzeń. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2015 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dot. Zakład Produkcji Wody „Pilchowo” ul. Wodociągowa 5 w Szczecinie.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów: -----
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli-----

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Kontrolę przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowych, na podstawie upoważnienia rocznego nr HK.9020.14.2.2024 z dnia 04.01.2024 r., które pozostawiono w siedzibie przedsiębiorcy przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
KRS 0000063704
Obowiązuje decyzja administracyjna z zakresu higieny pracy z dnia 29.07.2024 r. Nr HP.9020.1.210.2024 z terminem wykonania obowiązków do dnia 30.09.2024 r.
Obiekt prowadzi działalność z zakresu uzdatniania i dostarczania wody zdatnej do picia mieszkańcom Szczecina.
Forma własności podmiotu: własność jednostek samorządu terytorialnego.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
W kontrolowanym ZPW „Pilchowo” zatrudnionych jest 9 pracowników na stanowiskach: kierownik x1, starszy operator urządzeń uzdatniania wody x8. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Podczas kontroli brak osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

W dniu 27.09.2024 r. przeprowadzono kontrolę bieżącego stanu sanitarno – porządkowego oraz technicznego obiektu Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” przy ul. Wodociągowej 5 w Szczecinie. Obiekt znajduje się w część miasta Szczecina na osiedlu Głębokie-Pilchowo, położonego u podnóża Wzgórz Warszawskich, na skraju Puszczy Wkrzańskiej, na północ od Głębokiego; przylega do wsi o tej samej nazwie. Teren obiektu jest ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych, monitorowany. Wyznaczono strefę ochrony bezpośredniej i właściwie oznakowano – tablica informacyjna na ogrodzeniu strefy.

Skontrolowano teren zakładu, budynek hali pomp, budynek hali filtrów, chlorownię, studnie oraz sanitariat. Na terenie obiektu znajduje się farma fotowoltaiczna zaopatrująca zakład w energię elektryczną.

Hale pomp oraz filtrów są uporządkowane, bez zbędnych sprzętów. Proces uzdatniania to: napowietrzanie, filtracja przez złożę piaskowe (wytrącanie nierozpuszczalnego wodorotlenku żelaza), dezynfekcja podchlorynem sodu (NaClO) – dozowanie autoamtyczne.

Chlorownia wraz z aparaturą dozującą podchloryn sodu (stosowany [REDAKTOWANO] – płynny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu) posiada wejście z zewnątrz budynku. Ściany, jak i podłogi w ww. wymienionych pomieszczeniach, mają łatwo zmywalne powierzchnie (glazura, terakota) oraz dostęp do bieżącej wody, dostępne są natryski bezpieczeństwa oraz oczomyjka. Wentylacja w pomieszczeniu chlorowni w trakcie kontroli sprawna. Instrukcje i oznakowania BHP właściwe.

Budynek hali filtrów: Na parterze galeria rurociągów technicznych, dmuchawa do płukania filtrów, pompa płuczna. Na podłodze terakota, ściany pokryte powłoką malarską. Płukanie filtrów 2 razy na dobę, przy zwiększonej produkcji 3 razy na dobę. Na I piętrze znajdują się filtry piaskowo – żwirowe. Na II piętrze – aeratory. W trakcie kontroli wszystkie urządzenia były sprawne i znajdowały się w należytym stanie sanitarnym.

Na schodach prowadzących na II piętro w trakcie naprawy listwy zabezpieczające krawędzie schodów.

W trakcie kontroli ustalono, że 12 studni naziemnych utrzymanych jest w należytym stanie sanitarno – higienicznym oraz technicznym – są zabezpieczone (zabudowane z zadaszeniem), wentylowane, z kranem probierczym wody surowej. Zlikwidowano w 2023 r. studnie oznaczone jako: 9a, 20 i 14, ze względu na zbyt niską wydajność. 3 nowe studnie to: 9b, 20a, 14a.

Pomieszczenie z sanitariatami czyste i znajduje się w należytym stanie sanitarno – higienicznym. Sprzątane we własnym zakresie.

Ustawa o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych obowiązuje na terenie obiektu – informacja słowna i graficzna zgodna z zapisami ustawy zamieszczona w widocznym miejscu.

Teren obiektu utrzymany jest we właściwym stanie porządkowym. Strefa ochrony bezpośredniej okoszona.

Prowadzona jest kontrola wewnętrzna jakości wody przez Laboratorium Centralne ZWiK w Szczecinie zgodnie z zakresem wskazanym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz rocznym harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Sporządzenie protokołu, zgodnie z ustaleniami z Panem [REDAKTOWANO] odbyło się w siedzibie PSSE w Szczecinie.

Zapoznanie się z treścią protokołu, omówienie protokołu i podpisanie protokołu nastąpi w dniu 10.10.2024 r.

Protokół pozostawiono w kancelarii ZWiK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Podmiot prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej i samodzielnie dokonuje jej aktualizacji.
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie
nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez
.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu:.....
(imię i nazwisko/adres).....
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania
protokołu
.....

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić