



Szczecin, 04 września 2024 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

PZ.5268.46.2.2024

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. nr 225 poz. 1934, z późn. zm.) w dniu 29 sierpnia 2024 r. przez:

1. [REDAKTOWANE] Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, nr legitymacji
służbowej [REDAKTOWANE])

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5268.46.1.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na:

terenie i w obiektach wchodzących w skład oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Tama
Pomorzańska 8 w Szczecinie, stosownie do wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta
Szczecin znak: WOŚr-VII.6233.14.2023.DJ

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Golisza 10 71-682 Szczecin	[REDAKTOWANE] Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe
[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE] KM PSP w Szczecinie)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

- 5) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolne na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2023 r., znak: WOŚr-VII.6233.14.2023.DJ

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Teren i obiekty wchodzące w skład oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie, stosownie do wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-VII.6233.14.2023.DJ

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej odpowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w operacie przeciwpożarowym z lipca 2022 r., opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych [REDAKTOWANO], do którego wydano postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2022 r. znak: PZ.5268.19.1.2022.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- 1) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych wywieszono w miejscu widocznym – bez uwag
- 2) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowana przez [REDAKTOWANO] w grudniu 2022 r.
- 3) Ocena zagrożenia wybuchem ze stycznia 2022 r.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Na terenie zakładu prowadzono czynności k-r pod nr sprawy PZ.5268.16-17.2023

5. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

1. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – brak // uzupełniono [REDAKTOWANO]
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – brak // uzupełniono [REDAKTOWANO]
3. Hydranty zewnętrzne [REDAKTOWANO]
4. Urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki [REDAKTOWANO]

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Ad. 8.1 Nie przedłożono /uzupełniono [REDACTED]
Ad. 8.2 Nie przedłożono /uzupełniono [REDACTED]
Ad. 8.3 Protokół z badania hydrantów zewnętrznych (naziemnych) DN 80 oraz DN 100 z dnia 13 listopada 2023 r. wyk Piotr Mróz – bez uwag.
Ad. 8.4 protokół z badania systemu detekcji gazu/ów z dnia 23 maja 2024 r. wyk. Mariusz Kaim

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice w strefie pożarowej/części instalacji zgodnie z kontrolką podlegały sprawdzeniu stanu technicznego i czynnością konserwacyjnym w lipcu 2024 r.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W obiekcie nie występują urządzenia przeciwpożarowe lub gaśnice zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna i piorunochronna.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- 1.12.1. Plik protokołów z badania/napraw instalacji elektrycznej i piorunochronnej wyk. z dnia 14 lipca 2024 r wyk. przez [REDACTED]
[REDACTED] - bez uwag.

14. WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Nie przedłożono protokołu ze sprawdzenia stanu technicznego i czynności konserwacyjnych potwierdzającego pełną sprawność techniczną i funkcjonalną urządzenia przeciwpożarowego: instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.	Nie przedłożono protokołu ze sprawdzenia stanu technicznego i czynności konserwacyjnych potwierdzającego pełną sprawność techniczną i funkcjonalną urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	☒ usunięto w trakcie kontroli

15. Inne ustalenia

1. Dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej pod nr sprawy.
2. Uwzględniono dokumentację przedłożoną dnia 03 i 04 września 2024 r. potwierdzającą sprawność instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu – jako załącznik

16. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

[REDACTED]

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

[REDACTED]
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

[REDACTED]
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)