

wpietyto - pnelwono: 05.06.2025

Szczecin, dnia 26 maja 2025 r.

Znak sprawy: SS.ZUZ.421

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU USTALEŃ POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Podstawa prawna: art. 416 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U z 2024 r., poz. 1087 ze zm.)

1. Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 września 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.38.2023.ED
2. Podmiot – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
3. Adres korespondencyjny: ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
4. Przegląd: pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków „Zdroje” (RLM = 94 450) zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 51/1 obręb geodezyjny 4019 gmina Miasto Szczecin, do wód powierzchniowych – rzeki Regalicy w odnodze Kanału Cegielinki za pomocą istniejącego wylotu (działka o numerze ewidencyjnym 1 obręb 4192 gmina Miasto Szczecin
5. Uwagi: brak
6. Wnioski:
 - a. Badania jakości wprowadzanych do odbiornika oczyszczonych ścieków komunalnych w 2024 roku były wykonywane zgodnie z pkt 2.1 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP, z częstotliwością co najmniej 24 próbek w ciągu roku w zakresie wskaźników BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, oraz z częstotliwością 6 próbek w ciągu roku w zakresie węglowodorów ropopochodnych.
 - b. Wyniki badań jakości oczyszczonych ścieków komunalnych, wskazują, że Zakład nie przekraczał dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń wskazanych w pkt 1.2 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 - c. Zgodnie z przekazanym zestawieniem ilości wprowadzanych ścieków w roku 2024 wprowadzono 5367938 m³. Nie przekroczono dopuszczalnej rocznej ilości wprowadzanych ścieków, wskazanej w pkt 1.1.3 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP. Prowadzono rejestr ilości odprowadzanych ścieków z częstotliwością raz na miesiąc, zgodnie z pkt 2.3 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 - d. Badania jakości wód odbiornika – Kanału Cegielinka – są wykonywane z częstotliwością 1 raz w roku 200 m powyżej wylotu i 400 m poniżej wylotu zgodnie z pkt 1.6 i 2.4 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP. Wyniki badań nie wskazują na pogorszenie jakości wód odbiornika w związku z wprowadzanymi ściekami.
 - e. Zakład prowadzi pełną dokumentację związaną z eksploatacją oczyszczalni ścieków, zgodnie z pkt 2.5 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 - f. Zakład zagospodarowuje odpady zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z pkt 2.6 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 - g. Zakład utrzymuje urządzenia kanalizacyjne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, prowadzi przeglądy eksploatacyjne, konserwacje i remonty, zgodnie z pkt 2.7 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 - h. Zakład utrzymuje w stałej sprawności wylot służący do wprowadzania ścieków do odbiornika, zgodnie z pkt 2.8 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 - i. W trakcie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie wystąpiła awaria urządzeń oczyszczających ani urządzenia pomiarowego.
 - j. Po przeprowadzeniu wizji terenowej w dniu 22 maja 2025 r. stwierdzono, urządzenia oczyszczające ścieki są sprawne, utrzymywane, remontowane i modernizowane przez Zakład.

- k. Organ przeanalizował zastosowanie art. 415 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub narusza warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Nie zachodzi podstawa wszczęcia postępowania na podstawie art. 415 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne.

7. Załączniki:

- a. notatka służbowa z wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 22 maja 2025 r.
- b. zestawienie ilości wprowadzanych ścieków z 2024 roku
- c. sprawozdania z badań jakości wprowadzanych ścieków z 2024 roku
- d. sprawozdania z badań jakości wód odbiornika powyżej i poniżej wylotu z 2024 roku
- e. protokoły z przeglądów i remontów urządzeń i obiektów na oczyszczalni ścieków
- f. raporty dobowe dla oczyszczalni ścieków
- g. karta ewidencji odpadów

8. Podpisy:

L.p.	Imię i nazwisko	Instytucja	Podpis
1.		PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie	
2.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie	