

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 18 kwietnia 2013r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: **„Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego”**, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

W odpowiedziach na pytania dnia 18.04. Zamawiający podał istniejącą trasę układu wydechowego. Wg naszej wiedzy agregat prądotwórczy o takiej mocy nie będzie poprawnie pracował z tym układem wydechowym. Dla poprawnej pracy (przy podanym układzie) minimum to średnica 175mm. Prosimy o informację czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał wykonania nowego układu wydechowego, a jeżeli tak to wg jakiej trasy i jakie będą dodatkowe prace podczas jego montażu, czy też Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą ze złego układu wydechowego (np. możliwa nieprawidłowa praca, przegrzewania się agregatu, niemożliwość osiągnięcia maksymalnej mocy itp.)?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wymieni we własnym zakresie układ wydechowy dostosowując go do parametrów technicznych zakupionego agregatu prądotwórczego.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Ogrodowczyk – tel. 091 489 88 34.