

OGŁOSZENIE

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 07 marca 2014r. wpłynęły do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)”. Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 3 – Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo inne wykonanie kształtek zaciskowych niż przedstawione w pkt. 3. j), w oświadczeniu nr 1 do przetargu j. w.: „złączki zaciskowe posiadają oddzielny pierścień zaciskowy (...) i oddzielny pierścień dociskowy (...)”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innego wykonania kształtek zaciskowych niż przedstawione w oświadczeniu nr 1. Wspomniane powyżej wymagania stanowią rozwiązanie sprawdzone i niezawodne. Proponowanie przez firmy nowych rozwiązań jest możliwe w okresach pomiędzy ogłaszanymi przetargami. Testowanie nowych rozwiązań i porównywanie z dotychczasowymi wymaga czasu i nie jest związane tylko z czasem potrzebnym do montażu kształtki ale również na ustalenie zachowania się materiału podczas użytkowania.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88 13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.

Z poważaniem