

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH ORAZ KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH I
KIELICHOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa rur kielichowych oraz kształtek kołnierzowych i kielichowych z żeliwa sferoidalnego”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniach 14 - 16 maja 2014r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbami o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: **„Dostawa rur kielichowych oraz kształtek kołnierzowych i kielichowych z żeliwa sferoidalnego”**. Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzne pokrycie rur farbą bitumiczną ze średnią grubością 120µm zachowując pozostałe warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego bez zmian ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody, aby rury kielichowe były zewnętrznie pokryte farbą bitumiczną ze średnią grubością 120µm. Rury kielichowe mają być wykonane zgodnie z rozwiązaniami techniczno – materiałowymi wskazanymi w SIWZ, w rozdziale II opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zastosowania rur kielichowych z połączeniami blokowanymi na napawane garby z rozdzieloną funkcją blokowania i uszczelnienia w kielichu z podwójną komorą na uszczelkę i pierścień blokujący ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga, aby rury kielichowe wykonane były z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi na uszczelkę samokotwiącą (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania), lub dodatkowymi połączeniami blokowanymi na napawane garby (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania plus napawane garby).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga zastosowania kształtek kielichowych z połączeniami blokowanymi w tym samym systemie blokowania co rury.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zawiadamia, iż kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego muszą być wykonane z dodatkowymi połączeniami blokowanymi w tym samym systemie blokowania co rury kielichowe wyszczególnione w części nr 1.

Pytanie nr 4

Czy w określeniu połączenia blokowanego opisanego w przedmiocie zamówienia dla części nr 1 zamiast słowa „lub” nie powinno być „i”.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że nie wystąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i powinno widnieć tam słowo „lub”.

Zamawiający wymaga, aby rury kielichowe wykonane były z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi na uszczelkę samokotwiącą (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania), lub dodatkowymi połączeniami blokowanymi na napawane garby (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania plus napawane garby).

Biorąc pod uwagę fakt, że treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi jest istotna, gdyż dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający postanawia zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz przedłużyć termin składania ofert.

Wobec powyższego ulega modyfikacji treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujący:

1) Strona 3 rozdział II opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części – część nr 1 – rozwiązanie techniczne – materiałowe rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego „pkt. 1 rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi na uszczelkę lub napawane garby”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt. 1 rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi na uszczelkę samokotwiącą (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania), lub dodatkowymi połączeniami blokowanymi na napawane garby (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania plus napawane garby)”.

2) Strona 4 rozdział II opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części – część nr 2 – rozwiązania techniczno – materiałowe kształtek kołnierzowych i kielichowych z żeliwa sferoidalnego

„pkt. 4 kształtki kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/ STANDARD”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt. 4 kształtki kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/ STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi w tym samym systemie blokowania co rury kielichowe ujęte w części nr 1”.

3) Strona 7 rozdział III Instrukcja dla Wykonawców ppkt. 1.2.1. opakowanie zewnętrzne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zaadresowane na Zamawiającego, opisane: „OFERTA NA DOSTAWĘ RUR KIELICHOWYCH ORAZ KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH I KIELICHOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO” Nie otwierać przed dniem 21.05.2014r godz. 12⁰⁰

Otrzymuje nowe brzmienie:

opakowanie zewnętrzne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zaadresowane na Zamawiającego, opisane: „OFERTA NA DOSTAWĘ RUR KIELICHOWYCH ORAZ KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH I KIELICHOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO” Nie otwierać przed dniem 27.05.2014r godz. 12⁰⁰

4) Strona 13 rozdział III informacja dla Wykonawców, pkt. 8 miejsce i termin składania ofert

„pkt. 8.1. oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby Zamawiającego przy ul. M. Goliśa 10 w Szczecinie w terminie do dnia 21.05.2014r do godz. 11⁴⁵. Termin składania ofert może ulec zmianie”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt. 8.1. oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby Zamawiającego przy ul. M. Goliśa 10 w Szczecinie w terminie do dnia 27.05.2014r do godz. 11⁴⁵. Termin składania ofert może ulec zmianie.

5) Strona 14 rozdział III informacja dla Wykonawców, pkt. 9 miejsce i termin otwarcia ofert.

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.05.2014r o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. M. Goliśa 10 w Szczecinie w sali konferencyjnej nr 323 – III piętro. Termin otwarcia może ulec zmianie”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2014r o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. M. Goliśa 10 w Szczecinie w sali konferencyjnej nr 323 – III piętro. Termin otwarcia może ulec zmianie”.

6) Formularz nr 1 – oferta warunków wykonania zamówienia dla części nr 1, rozwiązania techniczno – materiałowe zaoferowanych przez nas rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego „pkt. 1 rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi na uszczelkę lub napawane garby.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt. 1 rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi na uszczelkę samokotwiącą (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania), lub dodatkowymi połączeniami blokowanymi na napawane garby (kielich dwukomorowy rozdzielona funkcja uszczelnienia i blokowania plus napawane garby)”.

7) Formularz nr 1 – oferta warunków wykonania zamówienia dla części nr 2, rozwiązania techniczno – materiałowe zaoferowanych przez nas kształtek kołnierзовych i kielichowych z żeliwa sferoidalnego,

„pkt. 4 kształtki kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/ STANDARD”.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt. 4 kształtki kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/ STANDARD z dodatkowymi połączeniami blokowanymi w tym samym systemie blokowania co rury kielichowe ujęte w części nr 1”.

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian i modyfikacji w sporządzanych ofertach. Wprowadzone zmiany i modyfikacje są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin do składania ofert jak i termin otwarcia ofert uległ zmianie. Nowy termin składania ofert to **27.05.2014r do godz. 11⁴⁵**, nowy termin otwarcia ofert to **27.05.2014r do godz. 12⁰⁰**.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Edyta Krupińska – tel. 091 489 88 10.

