

**Dotyczy: zapytań dot. przetargu nieograniczonego pn.
 "Montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby
 Zakładu Produkcji Wody Pomorzany"**

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy, którego treść wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający ma dodatkowe wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego związane ze standaryzacją w ZWiK Szczecin?

Odpowiedź 1

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące agregatu prądotwórczego:

1. Obudowa w kolorze zielonym RAL numer 7032, zabezpieczona antykorozyjnie, wyciszona materiałem niepalnym,
2. Start automatyczny bez układu SZR,
3. Podgrzewanie bloku silnika,
4. Ładowarka akumulatorów,
5. Zabezpieczenie przeciążeniowe i przed przegrzaniem,
6. Elektroniczny panel sterowania z menu w j. polskim,
7. Dokumentacja DTR w języku polskim,
8. Rama stalowa z amortyzatorami antywibracyjnymi,
9. Moc znamionowa 630kVA,
10. Napięcie 400/230V,
11. Stabilność napięcia 1,0%,
12. Częstotliwość znamionowa 50 Hz $\pm$ 0,5 %,
13. Głośność z odległości 7m – 75 dB,
14. THDu do 1,9%,
15. Poziom emisji spalin do otoczenia zgodny z dyrektywą STAGE II lub STAGE III,
16. Zbiornik paliwa zapewniający czas pracy przy 100% obciążenia 5 h.