

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK (ZASUW DOMOWYCH) ORAZ
SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH,
I POLIETYLENOWYCH PEHD”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD”.

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 02.04.2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą jw. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo.

Od kilkunastu lat rynek zdominowany został przez skrzynki uliczne z korpusem z tworzywa sztucznego. Także w tym przypadku dystrybucja odbywa się w oparciu o z góry określone standardy. Zgodnie z normą DIN 4056, DIN 4055 oraz ich normą podskładową DIN 3580 dekiel typu ciężkiego, dla skrzynki ulicznej do wody waży co najmniej 3,5kg, natomiast dla skrzynki ulicznej do hydrantów, odpowiednio co najmniej 10kg. Ciężar pokrywy ma istotne znaczenie jeśli weźmiemy pod uwagę obciążenia jakie występują w ruchu drogowym. Ponadto każdy z dekli winien mieć zatopioną wkładkę ze stali o zawartości co najmniej 13% chromu – celem uodpornienia ucha pokrywy na wyłamywanie. Wymiary dekli wg DIN 4056 oraz DIN 4055 są ściśle określone i dopuszczają następujące odchyłki wymiarowe: DIN 4056: Ø 157mm (+1,5) (-0,5), DIN 4055: Ø 342mm (+1,2)(-0,5) oraz Ø 237mm (+1,2)(-0,5). Wymiary korpusów skrzynek ulicznych z tworzywa PEHD oraz PA+ określają certyfikaty DVGW na podstawie wytycznych VP 310-2 lub odpowiednia aprobaty techniczna IBDiM. Wiele firm w Polsce dokonuje sprzedaży skrzynek ulicznych z korpusem PEHD nielegalnie, powołując się w swoich deklaracjach zgodności na normy do skrzynek z korpusem żeliwnym. Dokładność wymiarowa pokryw oraz korpusów (w szczególności osadzenia pokryw) wpływa na brak zjawiska klepania pokrywy w skrzynce, w związku z tym prosimy o skorygowanie odchyłek odnoszących się do pokryw wg DIN zawartych w SIWZ.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż ulega modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części nr 2 oraz formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia w części nr 2, poprzez wykreślenie przy opisie przedmiotu zamówienia słów: „(+/- 5mm)”.

Wobec powyższego opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

1. Skrzynka uliczna **do wody żeliwna** z deklek typu ciężkiego, dekiel z napisem „W”, wykonana zgodnie z DIN 4056, PN-M-74081
Skrzynka o wymiarach:
 - a) wysokość 270mm,
 - b) średnica pokrywy Ø 157mm,
 - c) średnica zew. górna skrzynki Ø 190mm,
 - d) średnica zew. dolna Ø 270mm,

2. Skrzynka uliczna **do wody** korpus z polietylenu **PEHD**, wytrzymałość na temperaturę +200° C, dekiel żeliwny typu ciężkiego, dekiel z napisem „W”, wykonana zgodnie z DIN 4056, PN-M-74081

Skrzynka o wymiarach:

- a) wysokość 270mm,
- b) średnica pokrywy Ø 157mm,
- c) średnica zew. górna skrzynki Ø 190mm,
- d) średnica zew. dolna Ø 270mm,

3. Podstawy pod skrzynki do wody wykonane z polietylenu PEHD

4. Skrzynka uliczna do **hydrantu żeliwna**, dekiel typu ciężkiego, dekiel z napisem „HYDRANT” wykonana zgodnie z DIN 4055, PN-M-74082

Skrzynka o wymiarach:

- a) wysokość 310mm,
- b) średnica zew. górna skrzynki Ø 262 - 367mm,
- c) średnica zew. dolna Ø 315 - 420mm,

5. Skrzynka uliczna do **hydrantu** korpus z polietylenu **PEHD**, wytrzymałość na temperaturę +200° C, dekiel żeliwny typu ciężkiego, dekiel z napisem „HYDRANT” wykonana zgodnie z DIN 4055, PN-M-74082

Skrzynka o wymiarach:

- a) wysokość 310mm,
- b) średnica zew. górna skrzynki Ø 262 - 367mm,
- c) średnica zew. dolna Ø 315 - 420mm,

6. Podstawy pod skrzynki hydrantowe wykonane z polietylenu PEHD

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.

Z poważaniem