



Strony internetowe

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: "Wymiana magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie".

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczące przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

Jeden z oferentów zwraca się z prośbą o zmianę warunków udziału w w/w przetargu w celu zwiększenia konkurencyjności oraz możliwości przystąpienia do przetargu cyt.:

„Wg SIWZ dla w/w zadania ,Rozdział V pkt.3ppkt.2) Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie : minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną, polegającą na budowie co najmniej 300m odcinka wodociągowej o średnicy co najmniej dn 600mm wykonanego z rur z żeliwa sferoidalnego.

Oferent ma duże doświadczenie z montażem rurociągów z żeliwa sferoidalnego :

- w okresie listopad 2007 – luty 2008 na zlecenie Firmy Gutkowski - Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 stycznia 92 wykonywało montaż nowego rurociągu z żeliwa sferoidalnego Dn 800 pomiędzy pompownią główną, a komorą zasuw na terenie Ujęcia Wody Miedwie – około 100mb.
- w okresie maj 2013 – maj 2014 na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku zrealizowało inwestycję pn: „Przebudowa układów pompowych na pompowni PI i ozonowni umożliwiające ograniczenie wydajności ujęcia Straszyn” w ramach której ułożono wodociąg z żeliwa sferoidalnego Dn. 400 o długości 40mb.
- w okresie styczeń 2011- styczeń 2013 na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie w ramach zadania „ Przebudowa budynku filtrów i koagulacji na terenie ZPW „Pomorzany „ zamontowano rurociągi z żeliwa sferoidalnego w zakresie średnic Dn 150- 300 – około 100mb.
- w okresie październik 2013 – marzec 2015 na zlecenie Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Szczecinie Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie w ramach zadania pn : Zaprojektowanie i budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo” ułożono wodociąg z żeliwa sferoidalnego Dn 150 – około 100mb.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby”.

Odpowiedź:

Warunek udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian.

Szłonek Zarządu
Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Stanisław Jankowski