

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„SUKCESYWNE DOSTAWY WĘGLA AKTYWNEGO PYLISTEGO
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE”**

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywne dostawy węgla aktywnego pylistego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), iż w dniu 12 sierpnia 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywne dostawy węgla aktywnego pylistego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”. Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Proszę o sprostowanie dotyczące użytych jednostek w jednym z parametrów pylistego węgla aktywnego. Chodzi o liczbę metylenową, która jest oznaczona w SIWZ poprzez „ ≥ 22 ml”, a powinno być raczej następująco: „mg/l/g” lub „mg/l”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż podana w mililitrach jednostka dla liczby metylenowej została określona prawidłowo. Wspomniana jednostka odnosi się do polskiej normy o nr PN-82/C-97555.03 dotyczącej oznaczania liczby metylenowej.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marek Kowalski – tel. 091 489 88 13.

Z poważaniem