

**INFORMACJA W SPRAWIE PISMA DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO DN 400”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego DN 400”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), że w dniu 14.07.2016r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z pytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego pod nazwą jak wyżej, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

1. W SIWZ, Rozdział II, Pkt. 1 „Rozwiązania techniczno - materiałowe rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego” określono minimalną klasę rur C40 (na ciśnienie robocze 40 bar, przy wymaganym dla sieci wodociągowych 10 bar) oraz opisano powłoki zewnętrzne: cynkowo – aluminiowa o gramaturze 400 g/m² pokryta epoksydem o grubości min. 100 µm.

Zgodnie z aktualną, obowiązującą od 2010 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej normą PN-EN 545: 2010 podstawową i rekomendowaną przez tą normę klasą dla rur w średnicy DN400 jest klasa ciśnieniowa C30 (30 bar dopuszczalne ciśnienie robocze PFA). Oznacza to, że rury w tej klasie kilkakrotnie przewyższają wymagania stawiane nowobudowanym rurociągom wodociagowym zwykle projektowanych na ciśnienie 10 bar. Rury takie są powszechnie stosowane już od kilkudziesięciu lat w całej Europie zarówno w systemach wodociagowych jak i kanalizacyjnych bez najmniejszych problemów instalacyjnych i eksploatacyjnych.

Określenie „K9” nie jest klasyfikowane przez aktualną normą PN-EN 545: 2010.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie najnowocześniejszych rur DN400 z żeliwa sferoidalnego klasy C30, czyli na 30 bar ciśnienia roboczego z powłoką zewnętrzną cynkowo-aluminiową o gramaturze 400 g/m², nakładaną plazmowo z dwóch drutów stopowych, z dodatkiem antybakteryjnej miedzi i pokrytą przyjaznym dla środowiska naturalnego lakierem akrylowym oraz wewnętrzną powłoką cementową i cynkowanymi kielichami, jednocześnie nie dopuszcza rur bez cynkowego zabezpieczenia wnętrza kielichów oraz certyfikatu potwierdzającego stosowanie wody pitnej do wytworzenia wewnętrznej wykładziny cementowej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie rur DN 400 z żeliwa sferoidalnego klasy C 30.

Rury DN 400 z żeliwa sferoidalnego mają być zgodne z rozwiązaniami techniczno – materiałowymi rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego ujętymi w rozdziale II pkt. 1 SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Edyta Krupińska – tel. 091 489 88 10.

Z poważaniem