

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„Sukcesywna dostawa włączów kanałowych i wpustów ulicznych”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Sukcesywna dostawa włączów kanałowych i wpustów ulicznych”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 23.09.2016r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa włączów kanałowych i wpustów ulicznych”

Na przesłane pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wpustu ulicznego z żeliwa sferoidalnego?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie wpustów ulicznych z żeliwa sferoidalnego, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż część treści opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 1 części nr 2 rozdziału II SIWZ (strona nr 4) o treści: „2. Materiał żeliwo szare” ulega modyfikacji na następującą: **„2. Materiał żeliwo szare lub żeliwo sferoidalne”**.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest zmodyfikowany SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) zawierający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Ogrodowczyk – tel. 91 489 88 34 lub p. Jarosław Skobel – tel.: 91 489 88 18.