

OGŁOSZENIE

Dotyczy: zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” oraz na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie informuje, iż z końcem dnia 10.01.2017r. upłynął termin wykonywania testów na ciągu technologicznym mającym na celu dobór polimerów akrylowych na potrzeby odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”. Żaden z wykonawców biorących udział w testach technologicznych nie uzyskał wymaganego minimalnego poziomu wydajności odwadniania osadu (min. 19% suchej masy w osadzie odwodnionym).

W związku z powyższym, aby nie unieważniać postępowania na część nr 2, zamawiający na podstawie pkt. 13 rozdziału IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) dokonuje następujących modyfikacji we wspomnianej SIWZ:

1) przedłużony zostaje termin składania i otwarcia ofert do dnia 06.02.2017r. odpowiednio do godz. 11:45 i godz. 12:00.

W związku z powyższym wszelkie zapisy w SIWZ w których zamawiający wymienia termin składania bądź otwarcia ofert, a więc: pkt 12 ppkt 1 rozdziału I.; pkt 1 i pkt 5 rozdziału XI zostają stosownie zmodyfikowane

2) przedłużony zostaje termin wykonywania testów na ciągu technologicznym dla części nr 2 do dnia 31.01.2017r.

W związku z powyższym stosownej zmianie ulega zapis dotyczący terminu wykonywania testów technologicznych dla części nr 2 w pkt 4 lit. b) załącznika nr 2B do SIWZ (warunki i procedura wykonania testów na ciągu technologicznym – część nr 2).

3) obniżone zostają wymagania w zakresie minimalnej zawartości suchej masy po procesie odwadniania do poziomu 17,5%.

W związku z powyższym wszelkie zapisy w SIWZ w których zamawiający wymienia wymagany minimalny poziom zawartości suchej masy po procesie odwadniania, a więc: zapis w rozdziale XV (opis przedmiotu zamówienia) na str. 25 SIWZ, stanowiący część charakterystyki części nr 2.; zapis w tabeli opisu produktu w formularzu nr 1B (wzór oferty warunków realizacji zamówienia);

pkt 1 i pkt 4 lit. j) załącznika nr 2B do SIWZ (warunki i procedura wykonania testów na ciągu technologicznym – część nr 2); zapis na dole strony załącznika nr 3B (protokół z testów na ciągu technologicznym procesu odwadniania dla części nr 2), zostają stosownie zmodyfikowane.

4) zostaje zmieniona prasa na której wykonywane będą testy na prasę nr 3.

W związku z powyższym właściwej zmianie ulega zapis dotyczący wspomnianej prasy dla części nr 2 w pkt 4 lit. c) załącznika nr 2B do SIWZ (warunki i procedura wykonania testów na ciągu technologicznym – część nr 2).

5) zmniejszone zostają wymagania dla minimalnej wydajność prasy taśmowej podczas wykonywania testów do poziomu minimum 9 m³/h.

W związku z powyższym stosownie modyfikuje się zapis dotyczący wspomnianej wydajności prasy dla części nr 2 w pkt 2 i w pkt. 4 lit. j) załącznika nr 2B do SIWZ (warunki i procedura wykonania testów na ciągu technologicznym – część nr 2).

Ponadto zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców, którzy już wykonywali testy technologiczne dla części nr 2 do ich ponownego przeprowadzenia.

W związku zaistniałą sytuacją, w której to w pierwotnym terminie żaden z wykonawców nie osiągnął pozytywnych wyników testów na ciągu technologicznym, a w konsekwencji czego zamawiający ustalił nowe warunki ich wykonywania, pierwotnie przeprowadzone testy uznaje się za nie adekwatne do nowych wymagań dotyczących testów. W konsekwencji konieczne jest ponowne wykonanie testów technologicznych dla części nr 2 w oparciu o nowe warunki. Pierwotnie wykonane testy technologiczne dla części nr 2 nie będą uznawane za właściwe, nawet jeśli ich wyniki będą wskazywać na spełnienie warunków minimalnych zamawiającego.

Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez zamawiającego zmian w sporządzanych przez Państwa ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami oraz zmodyfikowane ogłoszenie, zawierające wszystkie zmiany wprowadzone przez zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88 13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.

Z poważaniem