

Szczecin, dnia 08.05.2017r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.: **„Montaż turbiny – generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”**

W dniu 13.04.2017 roku wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ dla postępowania pn. **„Montaż turbiny – generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 20

Kto i jaką metodą będzie weryfikował wielkości gwarantowane?

Odpowiedź

Weryfikacji powinien dokonać Zamawiający (jeśli uzna że posiada do tego odpowiednie kompetencje) lub wynajęta specjalistyczna firma zewnętrzna – decyzja należy do Zamawiającego. Weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o pomiar chwilowego przepływu, ciśnienia i produkcji energii elektrycznej.