

Szczecin, 02.10.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: *Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych”*

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ modyfikując wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zapisane w formularzu nr 1 dla części nr 2 - oferta warunków realizacji zamówienia (w załączeniu).

Niniejsza modyfikacja wynika z odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Prokurent
104
Mariusz Petyk

Dyrektor Techniczny
Prokurent
Ryszard Wójcik

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki
Materiałowej
KIEROWNIK
104
Jerzy Skobel

Olga Mazur
Radca prawny
SAW 468

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA - po modyfikacji

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych”

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

Lp.	Przedmiot zamówienia – część 2	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Przepływomierz elektromagnetyczny DN 700 w wykonaniu kompaktowym składający się z czujnika przepływu i przetwornika sygnału. Producent: Typ/model:	szt.	2		
Wartość netto:					

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Fabrycznie nowy przepływomierz elektromagnetyczny, składający się z czujnika przepływu i przetwornika sygnału.

Cechy czujnika pomiarowego:

- średnica czujnika DN 700
- pomiar przepływu wody pitnej,
- ciśnienie medium do 1,0 MPa abs.,
- wyposażony w pamięć, która przechowuje dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika,
- dokładność pomiarowa 0,2% wartości mierzonej,
- wykładzina: EPDM, PU lub Elastomer, materiał wykładziny odporny na ozon O3
- konstrukcja czujnika stal węglowa z ochroną antykorozyjną spełniającą wymagania: EN ISO12944, w kategorii co najmniej C4 lub konstrukcja czujnika ze stali kwasoodpornej,
- przyłącza procesowe: kołnierze zgodne z EN 1092-1, PN 10, długość zabudowy L min.700mm max. 875mm.
- stopień ochrony min. IP 67,
- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociągu oraz uziemiające wykonane z min. Hastelloy C,
- częstotliwość wzbudzenia cewek pomiarowych optymalnie dostosowana do zakresu pomiarowego,
- wyposażony w przyłącze elektryczne dławikowe.

Cechy przetwornika sygnału:

- dokładność pomiarowa: 0,2% wartości mierzonej,
 - samodiagnostyka z sygnalizacją błędów,
 - odporna na korozję oraz agresywne warunki środowiskowe, na promieniowanie słoneczne, wytrzymała mechanicznie
- obudowa przetwornika,
- wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz z menu obsługowym w języku polskim,
 - łatwa w użyciu klawiatura obsługowa, zmiana parametrów chroniona hasłem,
 - wewnętrzna pamięć przechowująca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika,
 - stopień ochrony min. IP 67,
 - funkcje: pomiar przepływu, dwa liczniki, odcięcie małego przepływu, detekcja pustego rurociągu, kierunek przepływu, błąd, czas pracy, przepływ jedno/dwukierunkowy, przełączniki graniczne,
 - wyświetlacz alfanumeryczny,
 - 1 wyjście prądowe, 4-20 mA, 1 wyjście impulsowe /częstotliwościowe,
 - napięcie zasilania 230V AC,
 - protokół transmisji danych Modbus RTU,
 - wyposażony w przyłącze elektryczne dławikowe.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 2:

za cenę netto:

słownie: