

Szczecin, dn. 15.12.2017 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

Nasz znak: IE.7024.17984.2017.PM

Dotyczy: projekt odtworzenia nawierzchni dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie”.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2017 r. dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej zadania jak w tytule uprzejmie informuje, że uzgadnia z uwagami przedmiotowy projekt w ciągu ul. Kolorowych Domów:

1. Na czas prowadzenia robót należy opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu.
2. Grunt wydobyty z wykopu może być powtórnie użyty, jeżeli spełnia wszystkie kryteria i wymagania warunkujące jego przydatność do użycia tak, aby konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych spoczywała na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1.
3. Zabrania się wbudowania elementów uszkodzonych.
4. Odtworzenie uszkodzonych, w wyniku prowadzonych prac, zieleńców wykonać zgodnie z Rozdziałem 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15 października 2014 r. Warunki techniczne prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

Opieczętowany projekt odtworzenia nawierzchni, dla przedmiotowego zadania, stanowi integralną częścią niniejszej opinii.

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
B.P. INBUD S.C.
ul. H. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin
2. a/a PM

~~ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Infrastruktury Drogowej~~

Sebastian Fritsch

Sprawę prowadzi: Paweł Misiukajtis, nr tel. 91 48 00 428

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 510, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Rëgon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl