

Szczecin, 04.09.2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „**Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)**”
Szczecin ul. Tama Pomorzańska 8

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania.

Pytanie 1. W PFU napisane jest, że zastosowane mają być dyfuzory drobnopęcherzykowe spełniające wyszczególnione warunki.

Czy może być zastosowany inny rodzaj napowietrzania wgłębnego, który również spełni te warunki, a jest znacznie trwalszy i może częściowo ograniczyć konieczność pracy mieszadeł w komorach N/ND?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie przewiduje instalacji innego systemu napowietrzania.


Pytanie 2. Jaka jest głębokość zbiorników procesowych?

Odpowiedź 2. Głębokość zbiorników przy ścianie zewnętrznej wynosi 6,48 m.

Pytanie 3. Czy wizja lokalna jest konieczna?

Odpowiedź 3. wizja lokalna nie jest obowiązkowa.


Dyrektor
Biura Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patek


Kierownik
Biura Inwestycji
Tadeusz Dawid

