

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE NR 1

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą:

**„Jednorazowa dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierзовych z żeliwa sferoidalnego na potrzeby
ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie”**

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy oświadczam(y), że:

1. Zobowiązujemy się zrealizować dostawy przedmiotu zamówienia dla:
 - a) Części nr 1 w terminie do 20 dni licząc od daty złożenia zamówienia.
 - b) Części nr 2 – Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.
2. Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń a wzór umowy o wykonanie zamówienia w zakresie części nr 2 stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu z uwzględnieniem warunków naszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia.
5. Zaoferowane przez nas rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki kołnierзовe z żeliwa sferoidalnego wykonane są według niżej wymienionych rozwiązań techniczno – materiałowych:
 - 5.1. Rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego część nr 1:
 - a) rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD,
 - b) klasa rur w standardzie podstawowym min. C40,
 - c) rury wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010,
 - d) wymagania wytrzymałościowe zgodne z PN-EN 545:2010,
 - e) otwory rur (wlot/wylot) będą zabezpieczone plastikowymi korkami (deklami) lub będą zabezpieczone w inny sposób chroniący je przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza rur, rury w czasie transportu będą również zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, uszkodzenie czy zarysowanie,
 - f) powłoki ochronne rur o jakości i grubości zgodnej z PN-EN 545:2010:
 - rura z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrzną z powłoką ocynkowaną i powleczoną bitumem,
 - rura z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrzną z powłoką cynkowo-aluminiową i powleczoną epoksydem,

.....
miejsce i data

str.....

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

- rura z powłoką wewnętrzną poliuretanową, zewnętrznie z powłoką cynkową i powleczone bitumem lub epoksydem.

5.2. Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego część nr 2:

- a) kształtki z żeliwa sferoidalnego o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010 dostosowane do klasy rur min. C40,
 - b) kształtki wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
 - c) kształtki z kołnierzami owierconymi zgodnie z normą PN-EN 1092-2,
 - d) kształtki do średnicy Ø 150 mm włącznie – klasy PN16, powyżej średnicy Ø 150 mm – klasy PN 10,
 - e) kształtki dostarczane będą na nieuszkodzonych paletach oraz będą w czasie transportu zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, uszkodzenie czy zarysowanie,
 - f) powłoki ochronne kształtek o grubości min. 250 µm.:
 - kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną poliuretanową,
 - kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną i zewnętrzną pokrytą z farbą z proszków epoksydowych,
 - kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrznie z lakieru bitumicznego lub epoksydowego.
6. Zaoferowane przez nas rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego będą produkowane przez producentów wyszczególnionych przy właściwych pozycjach formularza nr 1 – oferty warunków wykonania zamówienia odpowiednio dla danej części.
7. Zaoferowane przez nas rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego spełniają wymagania normy PN-EN 545:2010 oraz spełniają wszystkie wymagania dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Zaoferowane przez nas rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego posiadają aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.
9. Zaoferowane przez nas rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego będą posiadać naniesiony znak budowlany B lub CE (jeśli jego naniesienie jest wymagane przez stosowne przepisy prawa) oraz będą zaopatrzone w informacje odnośnie znaku B, zgodnie z § 11. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 ze zm), lub odnośnie znaku CE, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. 2011.88.5).

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

10. Wskazuję, że oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ są dostępne w formie elektronicznej w bezpłatnej bazie danych pod następującym adresem internetowym:

.....

11. Wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy:

.....

12. Jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) - nasz

NIP:.....

REGON:

13. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty transportu do magazynu zamawiającego, koszty załadunku, rozładunku, itp.

14. Informacja o podwykonawcach

15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

.....

Adres:

Telefon: Faks

E-mail

16. Nasza oferta zawiera ponumerowanych stron.

.....
miejsce i data

str.....

.....
podpisy i pieczęcie